



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области

(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 05/543 от 29.09.2023 г.

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков
Душаевой Натальей Валерьевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа №175» городского округа Самара (МБОУ Школа №175 г.о.
Самара), по адресу: 443031, Самарская область, г. Самара, ул. Солнечная, 63.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований по адресу: 443031, Самарская область, г.
Самара, ул. Солнечная, 63

Нарушаются требования СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 2.5.3. внутренняя отделка не соответствует требованиям:
- в рекреации на 3 этаже на стенах и потолке имеются следы протечки, признаки поражения грибом;
- п. 3.4.14 не соблюдаются нормы площади на одного обучающегося при фронтальных формах занятий,
площадь на 1 человека менее 2,5 м²;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были
нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью
устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01.08.2026г.:

№ п/п	Наименование мероприятий
1.	Обеспечить соответствие требованиям внутренней отделки в рекреации - на 3 этаже на стенах и потолке устранить следы протечки, признаки поражения грибом согласно п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
2.	Обеспечить соблюдение норм площади на одного обучающегося при фронтальных формах занятий (площадь на 1 человека не менее 2,5 м ²) п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»